



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «26» 12 20 17 г.

№ 24051/2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 3500/17

от

21 декабря 2017 г.

Организация-заявитель: ООО «Фронтсайд»

Адрес: 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклай, д. 6, стр. 5, этаж 5, ком. 23Д.

Организация-изготовитель: ООО «Фронтсайд»

Адрес: 601904, Российская Федерация, г. Ковров, Владимирская обл., ул. Комсомольская, д. 116

Наименование продукции: «Панели стальные трехслойные с минераловатным утеплителем»

Код ТН ВЭД: 7308905100

Область применения: для применения в качестве строительных материалов, ограждающих конструкций, конструкций из сэндвич-панелей, в том числе покрытий, перекрытий, потолков, перегородок, внутренних стен, подшивок для промышленных зданий; жилых зданий, зданий и сооружений общественного и бытового назначения; автозаправочных комплексов; спортивных сооружений, помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в т. ч. медицинского и фармацевтического назначения, образовательного назначения); производственных и складских помещений для предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 25.11.23-003-54610108-2017

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 25.11.23-003-54610108-2017, акт отбора образцов, акт обследования производства

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-1608-17 от 20 декабря 2017 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ангидрид фосфорный	мг/м ³	0,05	МУК 1631-77	1608СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Диоксид серы	мг/м ³	0,05	МУК 4588-88	1608СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 4.1.617-96	1608СХТ	<0,003 <0,003
4	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.1272-03	1608СХТ	<0,01 <0,01
5	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	1608СХТ	1 1
6	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	1608СХТ	81,4
7	Эффективная удельная активность (А _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	1608СХТ	268±79

По результатам проведенных испытаний продукции: «Панели стальные трехслойные с минераловатным утеплителем» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Панели стальные трехслойные с минераловатным утеплителем»
соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов